

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Пермь ул. Екатерининская, 53а т.210-44-23 ф.212-42-52 E-mail: gu@ugps.perm.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение надзорной деятельности по Оханскому МР 21 ОНД ГУ МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного надзора)

г. Оханск ул. Винокурова 21 б, тел. 34 279 3-25-51, E-mail: kinev.ee@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 28/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1 г. Оханска*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Оханского района по
пожарному надзору *Кинёва Е.Е.* 21 ОНД ГУ МЧС России по Пермскому краю № 28
(наименование органа ГПН)

от « 25 » июня 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.
« 29 » июля 2014 г. по 11 ч 00 мин. « 29 » июля 2014 г.

проведена внеплановая проверка

Начальник ОНД по Оханскому МР Кинёв Евгений Евгеньевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МБОУ СОШ № 1 г. Оханска, г. Оханск, ул. Ленина, 66 и д. Тулумбаиха ул. Культуры, 4
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Соколовой Н.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нару-	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор-	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы-

	шения	мативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	безопасности	полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В помещении группы детского сада в д.Тулумбаиха на полу постелен линолеум с не соответствующими характеристиками по пожарной опасности, в ходе проведения испытаний установлено, что имеющийся линолеум имеет характеристики В3 (легковоспламеняемый) и Д3 (с высокой дымообразующей способностью), в соответствии с нормативными документами требуется Г1, В2, Д2, Г2, РП 1	Федеральный закон №123-ФЗ ст.134 п.7	15.07.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июле 2014, 2015г.

(квартал, месяц).

Начальник ОНД по Оханскому МР Кинёв Евгений Евгеньевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» августа 2014г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

✓ Соболев -
(подпись)

Директор Соколова Наталья Геннадьевна
(должность, фамилия, инициалы)

«18» 08 2014г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
Приволжского регионального центра МЧС России: 8 (800) 100-11-20;
ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 210-45-67.