

Предписание № 27/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Оханск

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Нытвенского и Оханского муниципальных районов по пожарному надзору от « 28 » апреля 2018 года, № 12, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1991 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «10» мая 2018 г. по « 06 » июня 2018 г. проведена плановая проверка старшим инспектором 21 ОНПР по Нытвенскому и Оханскому муниципальным районам

Нагорновым Виталием Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку)

зданий, помещений МБОУ СОШ № 1 г. Оханск, расположенных по адресу: Пермский край, г. Оханск ул. Ленина, 66, Оханский район д. Тулумбаиха

(наименование объекта и его адрес)

совместно: с директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Оханск Соколовой Натальей Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Для отделки пола на путях эвакуации (общий коридор, спортзал для начальных классов) допускается применение материалов с неизвестными характеристиками по пожарной опасности. Полы выполнены дощаными.	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных	10.08.19	

		<p>потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;  Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;  Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;  В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p>	
--	--	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 21 ОНПР по Нытвенскому и Оханскому муниципальным районам Нагорнов Виталий Владимирович

  
(подпись)

« 06 » июня 20 18 г.

М.Л.П

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 6 » июня 20 18 г.

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Оханск Соколова Наталья Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы)